



職安警示 從竹棚架墮下

1. 意外日期：2015 年 3 月

2. 意外地點：一個樓宇建築地盤

3. 意外摘要：

一名鋪砌雲石的工人從一個架設於兩座建築中的村屋外牆之間的竹棚架墮下約 12 米死亡。

4. 紿承建商／僱主的職安警示：

為防止有人從高處墮下，從事高處工作的承建商／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對相關工作的風險評估及制定合適的安全施工方案及程序；
- 在每個工作地方提供適當和足夠的安全進出途徑，並妥為維修；
- 提供並確保工人使用安全的設施／適當的工作平台進行高處工作；



- 若使用工作平台為不切實可行時，應提供並確保工人使用適當的防墮裝置；
- 實施嚴格監管，並在當眼位置張貼警告性告示，以防止未獲授權或不當使用棚架；
- 向有關工人提供相關的資料、指導及訓練；以及
- 制定及實施有效的監察及監管理制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)
- [《竹棚架工作安全守則》¹](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》¹](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件